

ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE

ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 616 7000, fax: +48 12 616 7417, email: sekretariat@zikit.krakow.pl

IU.461.4.51.2017

Kraków, dnia 24 STY. 2017

Inwestor:

GMINA MIEJSKA KRAKÓW

S. Szejt
30. 01. 2017
[Signature]

Dotyczy: warunków technicznych w zakresie odwodnienia dla inwestycji pn.: „Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z obszaru os. Barycz, Kosocice, Rajsko, Soboniowice, jako przeciwdziałanie aktywizacji osuwisk (ZiKiT/02.9/17)”.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, że w rozpatrywanym rejonie obowiązuje rozdzielczy system kanalizacji. W ulicach Kuryłowicza i Drużbackiej przebiegają kanały opadowe, które mogą służyć jako odbiorniki wód i ścieków opadowych z przedmiotowego obszaru, po sprawdzeniu ich stanu technicznego oraz możliwości przepustowych.


- Obszar w północno-zachodniej części objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru „Swoszowice Wschód” (Uchwała Nr LXXIX/1182/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2013r.) i pozostaje w zlewni potoku Wróbowicki i rzeki Wilgi.
- Obszar w północno-wschodniej i środkowej części objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Rajsko” (Uchwała Nr XC/1325/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2013r.) i pozostaje w zlewni rowu Kurdwanowskiego, dopływu rzeki Wilgi oraz potoku Malinówka i Cyrkówka.
- Obszar w południowo-zachodniej części objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Wróblowice” (Uchwała Nr CVIII/1483/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010r.) i pozostaje w zlewni rzeki Wilgi, Potoku Wróblowickiego i potoku Cyrkówka.
- Obszar w południowej części, po zachodniej stronie ul. Drużbackiej objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Soboniowice” (Uchwała Nr CIII/1580/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2014r.) i pozostaje w zlewni potoku Cyrkówka i Malinówka.
- Obszar w południowej części, na wschód od ul. Drużbackiej i w południowo-wschodniej części objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Barycz” (Uchwała Nr XXI/268/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2007r.) i pozostaje w zlewni rzeki Malinówki.

Koncepcja odwodnienia przedmiotowego terenu winna być wykonana zgodnie z zapisami ww. planów a w szczególności poprzez lokalizację w pasach drogowych planowanych i istniejących ulic, sieci kanalizacji opadowej, odprowadzającej wody opadowe i roztopowe zarówno z pasa drogowego, jak i przynależnej zlewni.

O możliwość i warunki techniczne na odwodnienie przedmiotowego obszaru bezpośrednio do potoku Wróblowickiego, Malinówka, Cyrkówka i rzeki Wilgi, należy wystąpić do ich zarządcy, tj. do Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie.

Koncepcję odwodnienia terenów jw., zawierającą rozwiązania lokalizacyjne i wysokościowe projektowanych kanałów, mapę z podziałem zlewni dla poszczególnych kanałów, obliczenia hydrologiczno – hydrauliczne, dobór średnic kanałów oraz kolizje branżowe z istniejącymi sieciami infrastruktury technicznej, należy przedstawić do zaopiniowania w ZIKiT.

Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji



Iwona Król

Sprawę prowadzi:
Krystyna Ciaptacz – Zespół Uzgodnień
nr tel.: 12 616 72 19

Otrzymują:
1 x Adresat bez załączników
1 x aa (TU); (ID:751349)

W przypadku kierowania korespondencji uprzejmie proszę o powołanie się na numer niniejszego pisma usytuowany w lewym górnym rogu 1 strony